



ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

στο πλαίσιο του Διαγωνισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών με αρ. Διακήρυξης 19/2025 και αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 371498 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σε απάντηση του υπ' αριθ. πρωτοκ. 45844/02-05-2025 αιτήματος του οικονομικού φορέα «ΦΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παροχή διευκρινήσεων, γνωστοποιούμε σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν και τις απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής:

Ερώτημα 1^ο:

Στη σελίδα 63, του παραρτήματος της Τεχνική Περιγραφής αναφέρεται το εξής:

Το μηχάνημα θα διαθέτει δύο (2) ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα. Μηχανήματα με ένα (1) ψυκτικό κύκλωμα θα απορρίπτονται

Και στην σελίδα 64, του παραρτήματος της Τεχνική Περιγραφής αναφέρεται το εξής:

- Αριθμός συμπιεστών: τουλάχιστον δύο (2) ανά κύκλωμα

Εκ των οποίων συνεπάγεται τουλάχιστον 4 συμπιεστές

ΕΡΩΤΗΜΑ: Εάν το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει παραπάνω από δύο (2) ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα και περισσότερους από 4 συμπιεστές θα γίνεται αποδεκτό το μηχάνημα;

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Εάν το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει παραπάνω από δύο (2) ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα θα γίνεται αποδεκτό, με την προϋπόθεση ότι κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα διαθέτει από 2 συμπιεστές τουλάχιστον.

Διευκρινίζουμε την απαίτηση για έναν εναλλάκτη για κάθε ανεξάρτητο ψυκτικό κύκλωμα.

Ερώτημα 2^ο:

Στη σελίδα 64, του παραρτήματος της Τεχνική Περιγραφής αναφέρεται το εξής:

Τύπος συμπιεστών: Scroll μεταβλητών στροφών

ΕΡΩΤΗΜΑ: Είναι αποδεκτό μηχάνημα με Scroll συμπιεστές σταθερών στροφών αφού το προσφερόμενο θα έχει υψηλό βαθμό εποχιακής απόδοσης (SCOP), που θα ξεπερνά τις ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρ. Κανονισμού Eco-design και ανά περίπτωση (Οίκος κατασκευής) να είναι και ίδιου επιπέδου με μια αντίστοιχη μονάδα με inverter συμπιεστές;

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Προσφερόμενο μηχάνημα με Scroll συμπιεστές σταθερών στροφών δε θα γίνεται αποδεκτό.



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS



Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής
Υποστήριξης
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας

<https://research.upatras.gr>

[Τμήμα Προμηθειών](#)

elketender@upatras.gr

Ο συντάκτης των τεχνικών προδιαγραφών της
Διακήρυξης

**Ανδρέας Ντάσιος,
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Τ.Ε.
Διεύθυνση Μελετών & Εκτέλεσης Έργων,
Τμήμα Μελετών**